
Von: Joerg Wolter <joerg.wolter@signify.com>
Gesendet: Freitag, 16. Februar 2024 05:48
An: Alois Rieder
Betreff: WG: Projekt Weichering: Luma 0400762519

Guten Morgen Herr Rieder,

Eine Änderung von 2700 K auf 2200 K bedeutet einen 25% höheren Lichtstrombedarf. Somit können die Leuchten, falls wirklich erforderlich, mit 30% mehr Lichtstrom bestellt werden, ohne dass sich die Planung ändert.

Wie bereits besprochen, ist eine Anpassung der LB nicht erforderlich

Mit freundlichen Grüßen / With kind regards

Jörg Wolter
Key Account Manager Systems & Services

Telefon: + 49 (0)171 2207678
E-mail: joerg.wolter@signify.com
www.signify.com



Our global brands are



Signify GmbH, Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg

Geschäftsführung: Dipl.-Ing. Rada Rodriguez, Christopher Koch
Sitz der Gesellschaft: Hamburg, Registergericht Hamburg, HRB 138583
Umsatzsteuernummer (USt-ID): DE812104547, WEEE-Reg.-Nr.: DE 57797264